

DETRAZIONE IRPEF/IRES DEL 65% PER LE SPESE DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA MEDIANTE SOSTITUZIONE DI IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE


DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE

In conformità al Decreto Ministeriale del 19 Febbraio 2007, già modificato dal D.M. 26 Ottobre 2007 e coordinato con D.M. 7 Aprile 2008 e con D.M. 6 Agosto 2009, applicativo della Legge Finanziaria 2008 (Decreto edifici) e successive modifiche e integrazioni, Panasonic dichiara che:

Le pompe di calore elettriche tipologia aria/aria, riportate nella tabella allegata alla presente certificazione, rientrano nei parametri indicati nel D.M. di riferimento in quanto soddisfano i valori minimi di COP (coefficiente di prestazione) ed EER (indice di efficienza energetica) indicati nell'allegato I del D.M 6 Agosto 2009.

Le prestazioni sono state misurate secondo la norma UNI EN 14511:2004

Milano, 29/03/2019



Andrea Cetrone
Country Manager

Panasonic Marketing Europe GMBH

Allegati:

Elenco dei modelli conformi al D.M.

PANASONIC
COEFFICIENTI DI PRESTAZIONE (COP)
INDICI DI EFFICIENZA ENERGETICA (EER)

VALORI MINIMI DEL COEFFICIENTE DI PRESTAZIONE				
Tipo di pompa di calore Ambiente esterno/interno	Valore riferimento COP	Valore riferimento EER	Valore riferimento COP con tolleranza 5%	Valore riferimento EER con tolleranza 5%
aria/aria	3,9	3,4	3,705	3,23

LINEA RESIDENZIALE MONOSPLIT INVERTER, REFRIGERANTE R32

UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	COP	EER
PARETE HEATCHARGE			
CU-VZ9SKE	CS-VZ9SKE	5,63	5,81
CU-VZ12SKE	CS-VZ12SKE	5,06	4,38
PARETE ETHEREA			
CU-Z20VKE	CS-XZ20VKEW	4,52	4,56
CU-Z25VKE	CS-XZ25VKEW	4,79	4,81
CU-Z35VKE	CS-XZ35VKEW	4,35	4,07
CU-Z50VKE	CS-XZ50VKEW	4,03	3,55
CU-Z20VKE	CS-Z20VKEW	4,52	4,56
CU-Z25VKE	CS-Z25VKEW	4,79	4,81
CU-Z35VKE	CS-Z35VKEW	4,35	4,07
CU-Z50VKE	CS-Z50VKEW	4,03	3,55

UNITA' ESTERNA	UNITA' INTERNA	COP	EER
PARETE SERIE TZ			
CU-TZ20TKE-1	CS-TZ20TKEW-1	4,15	4,08
CU-TZ25TKE-1	CS-TZ25TKEW-1	4,18	3,85
CU-TZ35TKE-1	CS-TZ35TKEW-1	4,04	3,57
CU-TZ42TKE-1	CS-TZ42TKEW-1	3,73	3,36
CU-TZ50TKE	CS-TZ50TKEW	3,77	3,40
SERIE PROFESSIONALE DA PARETE			
CU-Z25TKEA	CS-Z25TKEA	4,86	4,90
CU-Z35TKEA	CS-Z35TKEA	4,35	4,07
CU-Z42TKEA	CS-Z42TKEA	4,00	3,82
CU-Z50TKEA	CS-Z50TKEA	4,03	3,60
CONSOLE A PAVIMENTO			
CU-Z25UBEA	CS-Z25UFEAW	4,47	4,81
CU-Z35UBEA	CS-Z35UFEAW	3,98	4,07
CU-Z50UBEA	CS-Z50UFEAW	3,74	3,60
CASSETTA A 4 VIE			
CU-Z25UBEA	CS-Z25UB4EAW	4,05	4,55
CANALIZZATA			
CU-Z25UBEA	CS-Z25UD3EAW	4,00	4,31
CU-Z35UBEA	CS-Z35UD3EAW	3,82	3,85